

कार्यालय अग्नि शामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर
ज्ञापांक 665 / फ0 21 / 2023

प्रेषक,

अग्नि शामालय पदाधिकारी
गोलमुरी, जमशेदपुर

दिनांक 15/10/23

सेवा में,

रा. वि. वि.

विषय - अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आपका पत्रांक सं० 0 दिनांक 21/10/23 के आलोक में
21. 10. 23 को पत्रांक 665/फ0 21/23 का निरीक्षण किया गया और
अग्निशमन यंत्र की जांच कर आपको दिनांक 15.10.23 से दिनांक 14/10/24
तक एक वर्ष के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है।

यंत्रों का प्रकार

1. D.C.P- F/E 10 अदद 0.4 Kg
2. ABC - F/E 10 अदद 0.4 Kg
3. CO₂ - F/E 0.4 अदद 4.5 Kg
4. Mechanical Foam - F/E * अदद * Kg
5. Fire Bakat 0.6 अदद *
6. Blanket * अदद *
- 7.

निम्नलिखित शर्तों का स अक्षर पालन करेंगे -

- (क). कोई भी यंत्र कभी भी खाली रखे नहीं जायेंगे उपयोग होने पर तुरंत भर दिया जायेगा।
(ख). सभी यंत्र जहाँ के लिए है वहीं टंगे रहेंगे इधर-उधर नहीं रखे जायेंगे।

विश्वासभाजन

15/10/23

अग्नि शामालय पदाधिकारी

गोलमुरी, जमशेदपुर

अग्नि शामालय पदाधिकारी
जमशेदपुर



Manisha

The Manager
S.D. Public School
Khakhripura, Jharkhand
Purbi Singhbhum.